

**Муниципальное унитарное предприятие «Ветлугаводоканал»
(МУП «Ветлугаводоканал»)
606860, Нижегородская область, г.Ветлуга, ул. Микрорайон, д.24
ОГРН 1215200046896 ИНН 5235008470 КПП 523501001**

ИНФОРМАЦИЯ

**Об итогах исполнения плана мероприятий по приведению качества
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями за 2023
год**

В рамках исполнения Рабочей программы лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2022-2026гг. за период 2023 года были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение ежеквартального мониторинга состояния объектов водоснабжения Ветлужского муниципального района.
2. Проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1221 м на сумму 1953,6 тыс.руб.;
произведен капитальный ремонт водопроводных колодцев 9 ед. на сумму 182,7 тыс.руб. и сделана замена колодцев в количестве 17 ед. на 430,1 тыс.руб.
3. Проведение текущих ремонтов на водопроводных сетях, устранение аварий на сумму 664,5 тыс. руб.
4. Проведение обеззараживания воды путем хлорирования 1 раз в 6 месяцев.
5. Осуществление контроля за содержанием зон санитарной охраны источников водоснабжения.
6. Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды. Вода, подаваемая населению и предприятиям Ветлужского района, является питьевой, соответствует требованиям СанПиН. Мониторинг качества питьевой воды проводится Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск».

Сведения о качестве питьевой воды в Ветлужском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2023 г.

№ п/п	Артезианская скважина	Адрес объекта	Качество питьевой воды по химическим показателям	Качество питьевой воды по бактериологичес ким показателям
1	Скв.№1 «Больница»	г. Ветлуга, Микрорайон (тер.больницы)	Частично не соответствует по показателям – бор, хлориды,	Соответствует

			сульфаты, сухой остаток	
2	Скв.№3 «Коммунальная»	г. Ветлуга, ул. Коммунальная	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
3	Скв.№4 «Полевая»	г. Ветлуга, восточнее 1 км д. Крутцы	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
4	Скв.№5 «Динамо»	г. Ветлуга, район парка культуры «Динамо»	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
5	Скв.№6 «Молодежная»	г. Ветлуга, кв. Крутцовский (не рабочая)	Соответствует полностью	Соответствует
6	Скв.№7 «СХТ»	г. Ветлуга, тер.Сельхозтехники	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
7	Скв.№8 «ХПП»	г. Ветлуга, тер.Заготзерно (резервная)		
8	Скв.№9 «Юбилейная»	г. Ветлуга, тупик ул. Строителей	Соответствует	Соответствует
9	Скв.№10 «Откормочный»	г. Ветлуга, тер.совхоза «Откормочный»	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
10	Скв.№11 «Спиртзавод»	г. Ветлуга, ул.М.Горького,тер.Спиртза вода	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
11	Скв.№12 «Агротехникум»	Ветлужский р-н, Крутцовский с/с, тер. ГОУ СПО «Ветлужский АПТ»	Частично не соответствует по показателю - бор	Соответствует
12	Скв.№13 «ВЛТ-1»	г. Ветлуга, тер. ВЛТ	Соответствует	Соответствует
13	Скв.№14 «ВЛТ-2»	г. Ветлуга, тер. ВЛТ (не рабочая)	Соответствует	
14	Скв. ул.Ленина,64Б (тер.быв.Маслозав ода)	г. Ветлуга, ул. Ленина, 64Б	Частично не соответствует по показателям – бор, хлориды, сульфаты, сухой остаток	Соответствует
15	Скв. ул. Спортивная,1А	г. Ветлуга, ул. Спортивная, 1А (скважина не используется)		
16	Волыновский с/совет Скважина №1 с.Волынцы	с. Волынцы, в поле	Соответствует	Соответствует
17	Скважина №2 с.Волынцы	с. Волынцы, у школы (не работает)		
18	Скважина Б. Мяссиха	д. Большая Мяссиха	Соответствует	Соответствует
19	Скважина №1 д. Махони	д. Махони	Соответствует	Соответствует
20	Скважина №2 д. Махони	д. Махони	Соответствует	Соответствует
21	Скважина с.	с. Бельшево	Соответствует	Соответствует

	Белышево			
22	Скважина д. Морчиха	д. Морчиха	Соответствует	Соответствует
23	Крутцовский с/с Скважина д.Крутцы	д.Крутцы	Соответствует	Соответствует
24	Новоуспенский с/с Скважина с.Новоуспенское	с. Новоуспенское	Соответствует	Соответствует
25	Скважина д. Токариха	д. Токариха	Соответствует	Соответствует
26	Туранский с/с Скважина с. Турань	с. Турань	Соответствует	Соответствует
27	Мошкинский с/с Скважина №2 д. Мошкино	д. Мошкино	Соответствует	Соответствует
28	Скважина №1 д. Иванчиха	д. Иванчиха (северная окраина)	Соответствует	Соответствует
29	Скважина №2 Иванчиха	д. Иванчиха	Соответствует	Соответствует
30	Скважина д. Бараниха	д. Бараниха	Соответствует	Соответствует
31	Макарьевский с/с Скважина №1 д. Маркуша	д. Маркуша	Соответствует	Соответствует
32	Скважина №1 д. Скрябино	д. Скрябино	Соответствует	Соответствует
33	Скважина №2 д. Скрябино	д. Скрябино у гаражей (резераная)	Соответствует	Соответствует
34	Калининский пос.совет Скважина р.п.им.М.И. Калинина	Ветлужский р-н, р.п.им.М.И. Калинина	Соответствует	Соответствует

Директор МУП
«Ветлугаводоканал»



В.В. Голод